




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



COMUNICAÇÃO INTERNA CI	Nº 028/2025
------------------------	-------------

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	PARA: GABINETE DO PREFEITO
Solicitamos autorização para abertura de processo licitatório, referente suportar a Contratação de empresa para Fornecimento de Bombas Submersas e Peças para supri as necessidades do Sistema de Abastecimento de Água do Município para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, durante o exercício financeiro de 2025.	
Excelentíssimo Senhor Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal de São Pedro dos Crentes - MA Venho através desta, solicitar autorização para abertura de processo licitatório, referente a suportar a Contratação de empresa para Fornecimento de Bombas Submersas e Peças para supri as necessidades do Sistema de Abastecimento de Água do Município para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, durante o exercício financeiro de 2025, conforme especificações e quantitativos em anexos. De já agradecemos. Atenciosamente,  ALÓAS DA SILVA NERES Secretário Municipal de Infraestrutura	

Data: 01/05/2025	Emitente:	Recebido por:  Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69	Data: 01/05/2025
---------------------	-----------	--	---------------------

IT	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUAT
1	BOMBA SUBMERSA caneta, 7,5 CV, tensão monofásica 220V, 6 pol, 12m3/h aço inox, rotor tecnopolímero.	UN	14
2	BOMBA SUBMERSA caneta, 7,5 CV, tensão trifásica 380V, 6 pol, 15m3/h aço inox, rotor tecnopolímero.	UN	14
3	BOMBA SUBMERSA caneta, 10 CV, tensão trifásica 380V, 6 pol, 24m3/h aço inox, rotor termoplástico.	UN	8
4	CAPACITOR BOMBA SUBMERSA 70UF 450V 220V/60HZ	PC	6
5	CAPACITOR BOMBA SUBMERSA 75UF 250V 220V/60HZ	PC	6
6	MOTOR ELÉTRICO PARA BOMBA SUBMERSA 7,5 CV, 6 pol, trifásica 380V	UN	2
7	MOTOR ELÉTRICO PARA BOMBA SUBMERSA 10 CV, 6 pol, trifásico 380V	UN	2
8	PAINEL DE COMANDA DE BOMBA SUBMERSA DE CONTROLE 7,5 CV, MONOFÁSICA 220V	UN	8
9	PAINEL DE COMANDA DE BOMBA SUBMERSA DE CONTROLE 7,5 CV TRIFÁSICO 380V	UN	3
10	PAINEL DE COMAND DE BOMBA SUBMERSA DE CONTROLE 10 CV TRIFÁSICO 380V	UN	4

